

Kurzbericht



Bild von Driburg Therme | Driburg Therme

Driburg Therme

Georg-Nave-Str. 24
33014 Bad Driburg

Tel: +49 05253 70116
Fax: +49 05253 70139

info@driburg-therme.de
<http://www.driburg-therme.de>

Herzlich willkommen!

Driburg Therme – wo der Mensch sich wohlfühlt

Die individuelle Erholung, Entspannung und Regeneration unserer Gäste stand bei der Konzeption der Anlage als gesundheitsorientiertes Thermalbad im Vordergrund. Besonderen Wert legen wir auf die behindertengerechte Ausstattung. Das Thermenbistro der Driburg Therme verwöhnt den Gaumen mit vielen hausgemachten Speisen. Massagen und Kosmetikbehandlungen runden einen Wellnessstag in der Driburg Therme ab.

PRÜFERGEBNIS

für

Driburg Therme

33014 Bad Driburg, Zertifikats-ID: PA-00077-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Mai 2022 – April 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Driburg Therme

Überblick

- Inspiriert von der antiken römischen Thermenkultur
- Thermalbad aus der Thermal-Mineralquelle
- Großzügige und unterschiedlich temperierte Innen- und Außenbecken
- Saunalandschaft
- Wellness
- Gastronomie

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Gebäude stufenlos zugänglich
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen, bis auf zwei Saunatüren
- WC für Menschen mit Behinderung
- Schwellenlose, große Dusche
- Duschstuhl oder -sitz vorhanden
- Außenschwimmbaden mit Personenlift
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es stehen drei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 650 cm; Entfernung zum Eingang ca. 15 m).
- Vom Parkplatz und der ÖPNV Haltestelle "Therme" gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Zugang zur Therme erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 89 cm breit (Ausnahme: Tür zur Finnischen Sauna 71 cm und Tür zur Dampfsauna 75 cm).
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 78 cm hoch.
- Die Bewegungsfläche in der Umkleidekabine ist 146 cm x 157 cm groß. Sitzgelegenheiten sind vorhanden.
- In den Gastronomiebereichen stehen unterfahrbare Tische.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator

Sanitärraum für Menschen mit Behinderung (im Umkleidebereich)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem WC, dem Waschbecken mind. 130 cm x 150 cm
links neben dem WC 150 cm x 58 cm, rechts ist das WC nicht anfahrbar.
- Beidseitig am WC sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlose Dusche ist 220 cm x 150 cm groß.
- Haltegriffe und ein Duschstuhl sind vorhanden.

Saunen

- Ein Saunarollstuhl steht nicht zur Verfügung.
- Die Türbreiten und die Bewegungsflächen in den Saunen betragen:
Sanarium: Türbreite 71 cm, Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank 350 cm x 139cm;
Finnische Sauna: Türbreite 90 cm, Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank 320cm x 127cm;
Sauna Finnjark außen: Türbreite 103 cm, Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank 70cm x 83cm;
Salzsauna: Türbreite 100 cm, Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank 147 cm x 171 cm;
Dampfsauna: Türbreite 75 cm, Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank 171 cm x 147 cm.

Schwimmbäder

- Am Schwimmbad Außenbecken der Therme gibt es einen Personenlift für den Einstieg ins Becken.
- In den Whirlpool kann man über den hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe in das Becken gelangen.
- In alle Becken gelangt man über flache Treppenstufen mit Handlauf.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- In den Gastronomiebereichen sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Assistenzhunde dürfen in den Gastronomiebereich mitgebracht werden, jedoch nicht in den Thermenbereichen .
- Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Die meisten Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d. h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet (Ausnahme: einige Saunen).
- In alle Schwimmbecken gelangt man über flache Treppenstufen mit Handlauf. Die Beckenränder sind visuell kontrastreich abgesetzt.

- Die Speisekarten in den Gastronomiebereichen sind in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Name und Logo der Therme sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt Informationen in leicht verständlicher Sprache.
- Im Speiseraum werden die Speisen nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke). Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Simon Kesting



ÖPNV Haltestelle

©Simon Kesting



Eingang

©Simon Kesting



Eingang

©Simon Kesting



Kasse

©Simon Kesting



Umkleide, Duschaum

©Simon Kesting



Umkleide, Duschaum

©Simon Kesting



Umkleide, Duschaum

©Simon Kesting



Umkleide, Duschaum

©Simon Kesting



Umkleide, Duschaum

©Simon Kesting



Sauna

©Simon Kesting



Sauna

©Simon Kesting



Sauna

©Simon Kesting



Schwimmbecken Innenbereich

©Simon Kesting



Schwimmbecken Innenbereich

©Simon Kesting



Schwimmbecken Außenbereich

©Simon Kesting



Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

©Simon Kesting



Gastronomie

©Simon Kesting



Bedienelemente/ Gehbahn/ Ausleuchtung/ Beschilderung

©Simon Kesting

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

