

Kurzbericht



Schwimmbad Winterberg | Ferienwelt Winterberg

Schwimmbad Winterberg

Am Kurpark 4,
59955 Winterberg

Tel: 02981 925088

info@winterberg.de
www.schwimmbad-winterberg.de

Herzlich willkommen!

Eintauchen und abschalten: Entspannt ziehen die Gäste Bahn um Bahn im 28 Grad warmen Wasser. Große Panoramafenster geben den Blick ins romantische Hellel tal frei. Im Schwimmbad Winterberg erleben Badegäste sportliches Schwimmen, Entspannung und Wasserspaß mit Aussicht ins Grüne. Jugendliche und Erwachsene haben im großzügigen 25-Meter-Sportbecken viel Platz für Bewegung. Startblöcke und ein Ein-Meter-Brett bieten beste Trainingsvoraussetzungen. Das angrenzende Außenbecken ist beheizt und ganzjährig geöffnet. Im Sommer kannst Du auf der Liegewiese neue Kraft tanken und den Blick in die Winterberger Bergwelt schweifen lassen. Kinder lieben die kleine Spiellandschaft und planschen begeistert im Kinderbecken mit Rutsche und anderen Späselementen. Die Eltern können währenddessen im barrierefreien Bewegungsbecken schwimmen und die Kleinen dabei beobachten. Das barrierefreie Becken kann mit variabler Wassertiefe auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden, sodass sich auch Gäste mit Behinderungen wohlfühlen können. Zum Ausklang empfiehlt sich ein Besuch in der angrenzenden Saunalandschaft.

PRÜFERGEBNIS

für

Schwimmbad Winterberg

59955 Winterberg, Zertifikats-ID: PA-12689-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«


eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Februar 2022 – Januar 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Schwimmbad Winterberg

Ferienwelt Winterberg

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für Gäste nutzbaren Räume/Bereiche und Einrichtungen sind stufenlos erreichbar (über Aufzug)
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Es ist mindestens ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Es ist eine stufenlose Dusche vorhanden.
- Es sind Einstiegshilfen ins Schwimmbecken vorhanden (flache Treppenstufen mit Handlauf).
- Leihrollstuhl vorhanden.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt vier gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich.
- Der Eingang/Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.
- Durchgänge in Räumen sind mindestens 200 cm breit.
- Alle Bereiche sind stufenlos mit Hilfe eines Aufzugs erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß.
- Die Aufzugstür ist 90 cm breit.
- Der Tresen der Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.
- Es sind 8 unterfahrbare Tische im Bistro (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.
- Folgende Hilfsmittel werden angeboten: Rollstuhl.
- Es gibt Becken im Innen- und Außenbereich.
- Hilfsmittel: Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Öffentliches WC

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken 142 cm x 200 cm;
vor dem WC 200 cm x 142 cm;
links neben dem WC 109 cm x 98 cm;
rechts neben dem WC 171 cm x 200 cm.
- Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
- Es sind 8 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es ist keine induktive Höranlage an der Kasse vorhanden.
- Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen nicht mitgebracht werden.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
- Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Es gibt eine Speisekarte. Die Speisekarte ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.
- Der Beckenrand ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung.
- Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar oder der Weg dahin ist bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.
- Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

